


暖房給湯用被覆銅管 HE タイプ製作図

(コイル巻き)




呼称	1/4	3/8		1/2	
銅管外径	9.52	12.70		15.88	
銅管肉厚	0.64	0.64		0.71	
被覆厚	10t	10t	12t	10t	12t
D	31	34	38	37	41
t	10	10	12	10	12
長さ	30m	30m	25m	30m	25m
被覆材質	ポリエチレン+高発泡ポリエチレン+高発泡耐熱ポリエチレン				
色調	ホワイト				

				需要先	
承認	検図	設計	製図	名称	暖房給湯用被覆銅管
				需要先 図番	
				図番	

旭菱チューブ株式会社

暖房給湯用被覆銅管 HEⅡSタイプ製作図

(コイル巻き)



呼称	1/4	3/8	1/2
銅管外径	9.52	12.70	15.88
銅管肉厚	0.64	0.64	0.71
被覆厚	10t	8t	10t
D <sub>1</sub>	62	60	68
D <sub>2</sub>	31	30	34
t	10	8	10
長さ	25m, 30m	30m	25m
被覆材質	ポリエチレン+高発泡ポリエチレン+高発泡耐熱ポリエチレン		
色調	ホワイト, グレー		

承認	検図	設計	製図	需要先	
				名称	暖房給湯用被覆銅管
				需要先 図番	
				図番	

旭菱チューブ株式会社